



Administration Communale

Service des eaux
Rte de France 36
CH-2805 Soyhières

Rapport d'analyse d'échantillon : 181768-1

Courchavon, le 13 septembre 2018

N° de client	00035
N° de dossier	1800655
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	S.Rufer
Date de prélèvement	10.09.2018
Date de réception	10.09.2018
Conditions météo	beau
Point de prélèvement	181768 : Fontaine du Boeuf 181769 : Fontaine Riedes-Dessus

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. [*] Analyses non-accréditées. Ce document est la propriété exclusive de RuferLab S.A. et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation écrite.

RuferLab SA

Stéphane Rufer
Directeur

Catherine Corbat-Falbriard
Responsable Microbiologie



Analyses effectuées, n° échantillon 181768 à 181769

Paramètres prélèvement	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	181768	18181769
				Fontaine du Boeuf	Fontaine Riedes-Dessus
Heure de prélèvement				8h15	8h25
Nombre de flacons				1	1
Température			°C	18.9	19.4
Traitement				n/a	n/a
Microbiologie					
Escherichia Coli	MOD_504_002_15_00	10.09.2018	UFC/100 ml	0	0
Entérocoques	MOD_504_002_15_00	10.09.2018	UFC/100 ml	0	0
Germes aérobies	MOD_504_002_15_00	10.09.2018	UFC/ml	0	0