



Administration Communale de Soyhières

Route de France 36
CH-2805 Soyhières

Rapport d'analyse d'échantillon : 16373-1

Courchavon, le 17 octobre 2016

N° de Client 00035
N° de dossier 1600266
Nature de l'échantillon Eau traitée
Date de prélèvement 13.10.2016
Date de réception 13.10.2016
Point de prélèvement Réservoir, eau traitée
Remarque :

Analyses effectuées, échantillon n° 16373

Paramètres prélèvement	Désignation	Unité
Heure de prélèvement	07:45	
Nombre de flacons	1	
Température	n/a	°C
Traitement	Chlore, ozone	





RuferLab

Laboratoire d'analyse

Analyses effectuées

Paramètre	Méthode	Date d'analyse	Résultat	Unité
pH	MOD_504_004_12_00	13.10.2016	7.21	
Conductivité (25°C)	MOD_504_004_12_00	13.10.2016	553	µS/cm
Turbidité	MOD_504_004_20_01	13.10.2016	0.808	FNU
Absorption UV 254 nm	MOD_504_004_16_01	13.10.2016	0.015	cm ⁻¹
Ammonium	MOD_504_004_16_02	13.10.2016	0.027	mg/l
DOC*	DOC 404_02/001	14.10.2016	0.65	mg C/l
Dureté totale	Calcul	14.10.2016	28.3	°f
Minéralisation totale	Calcul	14.10.2016	396	mg/l
Calcium	MOD_504_003_01_01	14.10.2016	113	mg Ca ⁺⁺ /l
Magnésium	MOD_504_003_01_01	14.10.2016	2.72	mg Mg ⁺⁺ /l
Potassium	MOD_504_003_01_01	14.10.2016	1.07	mg K ⁺ /l
Sodium	MOD_504_003_01_01	14.10.2016	3.12	mg Na ⁺ /l
Chlorure	MOD_504_004_25_00	17.10.2016	5.86	mg Cl ⁻ /l
Nitrate	MOD_504_004_25_00	17.10.2016	15.79	mg NO ₃ ⁻ /l
Nitrite	MOD_504_004_25_00	17.10.2016	< 0.011	mg NO ₂ ⁻ /l
Sulfate	MOD_504_004_25_00	17.10.2016	6.58	mg SO ₄ ⁻ /l

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses sous-traitées et accréditées. (**) Analyses sous-traitées et non-accréditées. Ce document est la propriété exclusive de RuferLab S.A. et ne peut être reproduit ou communiqué, en totalité ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans son autorisation écrite.

RuferLab SA

Rufer Stéphane
Directeur

