

Conseil communal de Soyhières

Route de France 36
2805 Soyhières

Delémont, le 03.05.2021

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 21-JU-16659

V 1



N° d'échantillon : 21-64327

ADRESSE(S)

Lieu de prélèvement : Conseil communal de Soyhières, Route de France 36, 2805 Soyhières

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / Conseil communal de Soyhières
Prélèvement du : 27.04.2021 à 10h01
Date arrivée : 27.04.2021
Effectué par : Monsieur Gabriel MONTAVON, contrôleur des denrées alimentaires

DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution
Température de l'eau : 17.5 °C

RÉSULTATS D'ANALYSES

Microbiologie (Analyse sous-traitée au SCAV NE)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
NE-MIC-MO 208.502	Germes aérobies mésophiles Eaux	6 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
NE-MIC-MO 208.502	Escherichia coli	non décelé	max. 0 UFC/100 ml	Conforme
NE-MIC-MO 208.502	Enterococcus spp.	non décelé	max. 0 UFC/100 ml	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.


Dr Linda Bapst-Wicht
Chimiste cantonale



Copie(s) à : Stettler Bruno, Route de Bâle 6, 2805 Soyhières