RuferLab
Laboratoire d'analyse

Administration Communale
Service des eaux
Rte de France 36
CH-2805 Soyhières

Rapport d'analyse d'échantillon : 262072-1

Emission du rapport 28 septembre 2026

N° de client	00035
N° de dossier	2600965
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	*S.Rufer*
Plan et méthode d'échantillonage	Référence client
Date d'échantillonnage	*07.09.2026*
Date de réception	07.09.2026
Conditions météo et température ambiante	*n/a*
Point de prélèvement (identification, description, état)	262072 : *Station avant traitement* 262073 : *Station après traitement* 262074 : *Fontaine, Route de Bâle 6* 262075 : *Fontaine, les Riedes 74*

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA

Stéphane Rufer
Directeur

Maïté Rohrbach
Laborantine en Chimie/Microbiologie

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch

RuferLab
Laboratoire d'analyse

Analyses effectuées n° échantillon 262072

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	262072 *Station de traitement avant traitement*
Heure de prélèvement				08h30
Nombre de flacons				1
Température			°C	10.3
Traitement				brute
Chimie				
pH	7.2-MOD-004-12-02	07.09.2026		7.33
Conductivité (20°C)	7.2-MOD-004-12-03	07.09.2026	µS/cm	451
Turbidité	7.2-MOD-004-20-01	07.09.2026	FNU	0.917
Absorption UV 254 nm	7.2-MOD-004-16-01	08.09.2026	cm-1	0.013
Carbone organique dissous (DOC)	7.2-MOD-004-24-03	07.09.2026	mg C /l	0.34
Ammonium	7.2-MOD-004-16-02	08.09.2026	mg NH_4^+/l	0.023
Alcalinité	7.2-MOD-004-27-01	08.09.2026	°f	26.3
Dureté totale	Calcul	09.09.2026	°f	28.7
Minéralisation totale	Calcul	09.09.2026	mg/l	469
Calcium	7.2-MOD-003-01-01	08.09.2026	mg Ca^{++}/l	110
Magnésium	7.2-MOD-003-01-01	08.09.2026	mg Mg^{++}/l	2.84
Potassium	7.2-MOD-003-01-01	08.09.2026	mg K^+/l	1.02
Sodium	7.2-MOD-003-01-01	08.09.2026	mg Na^+/l	3.36
Chlorure	7.2-MOD-004-21-00	08.09.2026	mg Cl^-/l	6.71
Nitrite	7.2-MOD-004-21-00	08.09.2026	mg NO_2^-/l	< 0.005
Nitrate	7.2-MOD-004-21-00	08.09.2026	mg NO_3^-/l	17.0
Phosphate	7.2-MOD-004-21-00	08.09.2026	mg PO_4^{3-}/l	< 0.005
Sulfate	7.2-MOD-004-21-00	08.09.2026	mg SO_4^{--}/l	2.84
Pesticides par LC-MS/MS				
Chloridazon, méthyl-desphényl	7.2-MOD-001-37-2010	19.09.2026	µg/l	0.022
Chloridazon, méthyl	7.2-MOD-001-37-2011	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Chlortoluron	7.2-MOD-001-37-2012	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Métamitron	7.2-MOD-001-37-2024	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Tébuconazole	7.2-MOD-001-37-2032	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Tolyltriazole	7.2-MOD-001-37-2036	19.09.2026	µg/l	< 0.02
Métabolite de chlorothalonil par LC-MS/MS				
Chlorothalonil R417888	7.2-MOD-001-37-1001	13.09.2026	µg/l	< 0.02
Chlorothalonil R471811	7.2-MOD-001-37-1002	13.09.2026	µg/l	< 0.02
Glyphosate par IC-MS/MS				
AMPA	7.2-MOD-001-21-001	21.09.2026	µg/l	< 0.02
Glyphosate	7.2-MOD-001-21-003	21.09.2026	µg/l	< 0.02
Glufosinate	7.2-MOD-001-21-005	21.09.2026	µg/l	< 0.02

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch

RuferLab
Laboratoire d'analyse

Analyses effectuées n° échantillon 262073-262075

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	262073 *Station après traitement*	262074 *Fontaine Route de Bâle 6*	262075 *Fontaine les Riedes 74*
Heure de prélèvement				08h35	09h30	09h45
Nombre de flacons				1	1	1
Température			°C	11.1	17.7	21.9
Traitement				*n/a*	*n/a*	*n/a*
Microbiologie						
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	07.09.2026	UFC/100 ml	0	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	07.09.2026	UFC/100 ml	0	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	07.09.2026	UFC/ml	2	0	3

Route de Mormont 81
CH-2922 Courchavon

Tél : 032 466 30 40
Fax : 032 466 30 41

Mail : contact@ruferlab.ch
Web : www.ruferlab.ch